

Controle Checklist Composiet Brandblussers

Controle Checklist Composiet brandblussers. Controle van composiet brandblussers geschiedt tot het 10^e jaar vanaf productiedatum enkel visueel. Alle soorten composiet brandblussers dienen in het 10^e jaar van nieuwe inhoud te worden voorzien. Open een brandblusser nooit zelf..!

**CHECKLIST:****Controle zichtbaarheid:**

Controleer of de blusser op een toegankelijke en zichtbare plaats hangt. Duid de locatie van de brandblusser aan met een brandblusser pictogram volgens NEN-ISO7010.

Controleer borgpen en indicatie voorzieningen:

Controleer borgpen en drukmeters om te zien of het blustoestel is gebruikt.

**Controleer beide drukmeters:**

Controleer of de drukmeters vrij bewegen. Dit doet u met de meegeleverde magneet (zie beschermvoet onderzijde brandblusser). Controleer, door magneet tegen de drukmeters te houden, of de wijzernaalden vrij bewegen en in het groene vlak blijven staan.

Inspecteer het uiterlijk van het blustoestel:

Inspecteer het blustoestel uitwendig op beschadigingen die de veilige werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden. Controleer of de slang en het spuitstuk niet verstopt en/of gescheurd, versleten of beschadigd zijn plus of de verzegeling intact is.

Controleer de bedieningsinstructies:

Controleer of de bedieningsinstructies juist en duidelijk leesbaar zijn. Noteer de datum van controle, uw naam en paraaf op het onderhoud schema op het controle etiket op de achterzijde van de brandblusser. Bewaar deze checklist in de RI & E map en stuur deze desgewenst uw verzekering dan wel assurantie tussenpersoon een kopie.

controle intervallen	poeder 2/6/9 kg – schuim 2/6/9 liter
1 of 2 jaarlijks conform eis verzekering	visuele controle door uzelf
in 10e jaar van nieuwe inhoud voorzien	uitgebreid onderhoud door leverancier
in 20 ^e jaar vervangen (volgens NEN2559)	geldt voor alle draagbare brandblussers

voordelen composiet brandblussers	
10-jaar fabrieksgarantie	UV-bestendig
duurzaam - corrosiebestendig	zelf te controleren
betrouwbaar – supersterk – roestvrij	slechts eenmaal in twintig jaar hervullen

Met vriendelijke groet,

BlusPunt Brandblussers

info@bluspunt.nl - www.bluspunt.nl

